



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Київська міська санітарно-епідеміологічна
станція

(назва установи)

04053, м.Київ, вул.Некрасовська, 10/8

(місцезнаходження)

тел.: (044) 486-54-86, 486-60-20,

факс 486-40-27



ЗАТВЕРДЖУЮ

_____ державний санітарний лікар

(посада)

Козлова І. А.

(прізвище, ім'я, по батькові)

_____ (підпис)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 06.02.2007 р.

№ 05.03.02-03/5468

Шпаклівки гіпсові (Fugenfuller, Fugenfuller Hydro, Fugenfinich, Satengips, HP Finish) штукатурки гіпсові (Rotband, Goldband, MP 75, HP Start, Dünnputz), гіпсовий клей (Perifix), цементні клеї (Flexkleber, Fliesenkleber N, Bau und Fliesenkleber)

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

код УКТЗЕД: 3214;

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Промислове та житлово-цивільне будівництво

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

АТ СП "СМС - KNAUF", Молдова, республіка, м.Бельць. вул.Штефана чел Маре, 178, код: 38272899;, тел: (+37331) 22439

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ДП "Кнауф Маркетинг", Україна, 03067, м. Київ, вул.Гарматна, 8, код: 24577862, тел: 496 09 39, 496 09 35

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт №1/07 від 25.12.2006 СП "СМС- KNAUF" АТ (Республіка Молдова) та ДП "Кнауф Маркетинг" (Україна)

(дані про контракт на доставання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: Рівні міграції токсичних речовин у атмосферне повітря (мг/м³, не більше) формальдегід - 0,01, фенол - 0,003, толуол - 0,6, ксилол - 0,2, аміак - 0,04, ізопропіловий спирт - 0,6, ізобутиловий спирт - 0,1, метиловий спирт - 0,5, вміст радіоактивних речовин не більш 370 Бк/кг

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Використовувати за призначенням в будівництві без обмежень

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Шпаклівки гіпсові (Fugenfuller, Fugenfuller Hydro, Fugenfinich, Satengips, HP Finish) штукатурки гіпсові (Rotband, Goldband, MP 75, HP Start, Dünnputz), гіпсовий клей (Perifix), цементні клеї (Flexkleber, Fliesenkleber N, Bau und Fliesenkleber), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності:

Етикетка та інструкція повинні бути надані

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 31.12.2009 р

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

На кордоні контролю не підлягають

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

При розмитненні вимагати наявності висновку державної санепідекспертизи

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: При поточному нагляді вимагати проведення контролю радіаційної безпеки на продукцію

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепіднагляді)

Київська міська санітарно-епідеміологічна станція

04053, м.Київ, вул.Некрасовська, 10/8, тел: (044)

486-54-86,486-60-20,

факс 486-40-27


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 53 від 05.02.2007 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертного підрозділу



заступник головного лікаря Рожков Г.С